

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej



### MIASTO BIELSKO-BIAŁA

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. **173000**
- Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody **32000 m<sup>3</sup>/d**
- Producenci i dystrybutorzy wody:
  - Aqua S.A. Bielsko-Biała – ok. **32000 m<sup>3</sup>/d**  
(SUW Kobiernice; SUW Wapienica; SUW Straconka; SUW Mikuszowice; SUW przy ul. Polnej; SUW przy ul. Wróblowickiej).

Podmiotem realizującym zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta jest Aqua S.A., która jest właścicielem zarówno sieci wodociągowej jak i wszystkich ujęć zaopatrujących tę sieć. Ujęcia oparte są na wodach powierzchniowych, za wyjątkiem ujęcia Mikuszowice, które korzysta z wody podziemnej.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pobrali 124 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 33 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały

wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawnych. Na terenie Bielska-Białej w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Bielska Białej w 2013r.**

### **POWIAT BIELSKI**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 131 200*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 18 200 m<sup>3</sup>/d*

Mieszkańcy powiatu bielskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z 12 ujęć wód powierzchniowych i 6 ujęć wody podziemnej. Największym producentem wody jest Aqua S.A. Bielsko- Biała.

Na terenie powiatu bielskiego znajduje się Stacja Uzdatniania Wody, należąca do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, która dystrybuje wodę głównie poza teren powiatu.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 184 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 65 stałych punktów monitoringowych. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu bielskiego w 2013r.**

### **GMINA BESTWINA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 10500*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzonej wody ok.1700 m<sup>3</sup>/d:*

- *Producent wody- Przedsiębiorstw Komunalne „Kombest” Bestwina- produkcja wody ok. 1700 m<sup>3</sup>/d*

Mieszkańcy gminy korzystają z wody przeznaczonej do spożycia produkowanej i rozprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” z siedzibą w Bestwinie. Woda pochodzi z ujęcia podziemnego i po uzdatnieniu na Stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie dostarczana jest na teren całej gminy.

W 2013r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali do badań laboratoryjnych 14 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 6 stałych punktów monitoringowych. Na terenie gminy Bestwina w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Bestwina w 2013r.**

### **GMINA BUCZKOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4100*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody 402 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900 m<sup>3</sup>/d ) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 202 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana ok. 1790*
  - *Spółka Wodociągowa Godziszka (SUW Godziszka) – produkcja ok. 200 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana ok. 2310*

Mieszkańcy gminy Buczkowice zaopatrywani są w wodę do spożycia z dwóch wodociągów. Jeden należący do Aqua S.A. Bielsko-Biała, a drugi do Spółki Wodociągowej Godziszka.

Wodociąg Aqua S.A. Bielsko-Biała zasilany jest z ujęcia powierzchniowego. Część wody w ilości 202 m<sup>3</sup>/d dostarczana jest na teren wsi: Buczkowice, Rybarzowice, Kalna. Natomiast

wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Godziszce, który oparty jest o wodę podziemną, zaopatruje jedynie wieś Godziszka.

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali do badań laboratoryjnych, 8 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 4 punktów monitoringowych. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

W związku z powyższym na terenie gminy Buczkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Buczkowice w 2013r.**

### **MIASTO I GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - na terenie miasta ok. 35000, na terenie gminy ok. 7500*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 6800 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - producent wody - Aqua S.A. Bielsko-Biała*
  - Dystrybutorzy wody:*
    - *Miasto Czechowice-Dziedzice - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 5900 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność- ok.35000*
    - *gmina Czechowice-Dziedzice - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice – ok. 900 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność- ok.7500*

Miasto i gmina Czechowice-Dziedzice zaopatrywane są w wodę produkowaną przez Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Na terenie miasta wodę rozprowadza Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy. Natomiast na terenie gminy dystrybutorem wody jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 32 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 12 punktów monitoringowych. Na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w 2013r.**

#### **GMINA JASIENICA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 17000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 2328 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Wapienica – łączna produkcja ok. 17000 m<sup>3</sup>/d ) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 2200 m<sup>3</sup>/d ,ludność zaopatrywana ok.16120*
  - *Spółka Wodociągowa Rudzica (SUW Rudzica) – produkcja ok. 128 m<sup>3</sup>/d ,ludność zaopatrywana ok.880*

Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy Jasienica jest wodociąg Wapienica oparty na wodzie powierzchniowej i należący do Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Jedynie niewielka część wsi Rudzica korzysta z wody z ujęcia podziemnego należącego do Spółki Wodociągowej w Rudzicy.

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 40 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 16 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Jasienica nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w 2013r.**

#### **GMINA JAWORZE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4200*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody - 810 m<sup>3</sup>/d*

- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Wapienica – łączna produkcja ok. 17000 m<sup>3</sup>/d) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 760 m<sup>3</sup>/d , zaopatrywana ludność ok. 4000*
  - *SUW BZLR - Beskidzki Zespół Leczniczko-Rehabilitacyjny Jaworze – ok. 50 m<sup>3</sup>/d.*

Mieszkańcy na terenie gminy Jaworze zaopatrywani są w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Wapienica, opartej na wodzie powierzchniowej i należącej do Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Beskidzki Zespół Leczniczko-Rehabilitacyjny w Jaworzcu posiada ujęcie własne oparte na wodzie powierzchniowej, zaopatrujące jedynie obiekty szpitala.

W 2013r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 12 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 5 punktów monitoringowych. Na terenie gminy Jaworze w żadnej badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów i spełniały one wymagania rozporządzenia.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w 2013r.**

### **GMINA KOZY**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 11000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody 1320 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 45000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1320 m<sup>3</sup>/d*

Na terenie gminy nie znajduje się żadne ujęcie wody. Woda przeznaczona do spożycia dla mieszkańców dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach opartej na wodzie powierzchniowej ze zbiornika Czaniec. Dystrybutorem wody na teren gminy jest przedsiębiorstwo Aqua S.A. Bielsko-Biała.

Do badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 6 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 2 punktów monitoringowych. Jakość wszystkich pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Kozy nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kozy w 2013r.**

### **GMINA PORĄBKA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 13000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody 1170 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 45000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1070 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność -11 820*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała ( SUW Bujaków) – ok. 100 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność-1180*

Na terenie gminy Porąbka znajdują się trzy stacje uzdatniania wody, w tym dwie największe w powiecie bielskim, obie ujmujące wodę powierzchniową ze zbiorników Czaniec. Stacja Uzdatniania Wody Kobiernice należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała, a Stacja Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach jest własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Trzecia Stacja Uzdatniania Wody należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała w Bujakowie, w której woda pochodzi z ujęcia podziemnego i dostarcza wodę dla części mieszkańców wsi Bujaków.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 33 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 10 stałych punktów monitoringowych. Na terenie gminy Porąbka w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Porąbka nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Porąbka w 2013r.**

## MIASTO SZCZYRK

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4 000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody 535 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900 m<sup>3</sup>/d) – na teren miasta dostarczanych jest ok. 535 m<sup>3</sup>/d*

Woda przeznaczona do spożycia na terenie miasta Szczyrk doprowadzana jest ze Stacji Uzdatniania Wody Szczyrk która należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała, które oparte jest na wodzie powierzchniowej.

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 3 stałych punktów monitoringowych. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Szczyrk w 2013r.**

## MIASTO I GMINA WILAMOWICE

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - miasto ok. 2900, gmina ok. 11000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody 1640 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice (SUW Dankowice) – ok. 500 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność- 4 500*  
*ZWiK dostarcza również wodę zakupywaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (SUW Czaniec GPW S.A. Katowice) – ok. 700 m<sup>3</sup>/d ; ludność zaopatrywana – ok. 4900 oraz Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – ok. 440 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana – ok. 4500.*

Wodociąg na terenie miasta i gminy Wilamowice zarządzany jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wilamowicach. ZWiK kupuje wodę od Aqua S.A. Bielsko-Biała



oraz GPW Katowice i rozprowadza ją na miasto i część powiatu. Zakład Wodociągów jest również właścicielem Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach opartej na wodzie podziemnej, która dostarcza wodę do pozostałej części gminy-Dankowic i Starej Wsi.

Do badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 13 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 6 stałych punktów monitoringowych. Na terenie miasta i gminy Wilamowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w 2013r.**

### **GMINA WILKOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11500*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 1490 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Spółka Wodociągowa Bystra (SUW Bystra) – produkcja ok. 550 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana-ok.3750*
  - *Spółka Wodociągowa Mieszna (SUW Mieszna) – produkcja ok. 180 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana-ok.1750*
  - *Spółka Wodociągowa Wilkowice (SUW Wilkowice) – produkcja ok. 700 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana- ok.5900*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – dystrybucja ok. 60 m<sup>3</sup>/d. ok.100*

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Wilkowice realizowane jest przez 3 spółki wodociągowe. Wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Bystrej zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Bystra, wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Miesznej dostarcza wodę dla mieszkańców wsi Mieszna, a Spółka Wodociągowa Wilkowice jest właścicielem wodociągu doprowadzającego wodę do mieszkańców wsi Wilkowice. Wszystkie 3 spółki posiadają ujęcia oparte na wodach powierzchniowych.

Niewielka część wsi Wilkowice zaopatrywana jest przez przedsiębiorstwo Aqua S.A.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 21 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 11 stałych punktów monitoringowych. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Wilkowice w 2013r.**